



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.03.2020 № 404-1-29.135

гр. Серегину С.И.

На № _____ от _____

E-mail: seregin.pechnik@gmail.com

По поручению руководства МЧС России на Ваше обращение от 12.02.2020 №34251860 сообщая следующее.

Институт выражает Вам признательность за проведенный анализ соответствия сводов правил СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов", а также СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных многоквартирных жилых домов с деревянным каркасом" со сводом правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности".

Обращаем Ваше внимание, что своды правил СП 31-105-2002 и СП 31-106-2002 носят рекомендательный характер, а свод правил СП 7.13130.2013 обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Таким образом, положения, указанные в СП 31-105-2020 и СП 31-106-2002, можно использовать, если они не противоречат положениям СП 7.13130.2013.

Начальник института

Д.М.Гордиенко